

26 ноября 2018 года в результате возгорания на мансардном этаже офисного здания в центре г. Казани, были повреждены кровля, внешняя и внутренняя отделка и инженерное оборудование здания.

Согласно техническому заключению ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Татарстан, очаговая зона пожара находилась в чердачном помещении. Наиболее вероятная причина пожара — возгорание горючих конструктивных элементов крыши административного здания вследствие первичного короткого замыкания в кабеле над одним из помещений.

АО «НАСКО» признало случай страховым и осуществило выплату страхового возмещения в размере 27 067 585,08 рублей.

Источник: Википедия страхования, 19.04.2019